

Мије Ковачевића 4
11050 БЕОГРАД
Србија



Текући рачун: 205-487-82
ПИБ: 100003603
М.Б: 07045000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Бр. 249/4

датум 30 ОСТ 2019 год

БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Број јавне набавке: ЈНМВ 165/2019

Предмет јавне набавке: **Чишћење и баждарење резервоара за гориво као и збрињавање отпада са изнајмљивањем заменске аутоцистерне за моторни бензин**

Предмет: Одговор на питање и измена КД

Комисија ЈКП Градска чистоћа Београд, образована за предметну јавну набавку, у складу са чланом 63. став 1. и 3. ЗЈН ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), доставља одговор на питање и врши измену КД на следећи начин:

I Питања и одговори

Питање:

У техничкој спецификацији конкурсне документације тражите да се изврши:

"Услуга узорковања и анализе опасног отпада - Излaska на терен, узимање узорка отпадног горива из цистерне, анализа и испитивање узорка са издавањем извештаја о степену запрљаности (енергента) од стране акредитоване лабораторије најмање 48 сати пре отпочињања кретања отпада из круга Наручиоца.

Извештај о степену запрљаности енергента од стране акредитоване лабораторије мора да буде у складу са правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.Гласник 56/2010)".

Како у складу са правилником о категоријама испитивања и класификацији отпада (Сл. гласник 56/2010) овлашћене лабораторије за испитивање отпада не раде испитивање степена запрљаности енергента, већ искључиво испитивање отпада на дати узорак, на коју сте овлашћену лабораторију тачно мислили.

Уколико будемо радили испитивање отпада на узорак горива из резервоара а пре прања и чишћења резервоара, отпад који се буде давао за третман неће одговарати извештају о испитивању отпада, јер отпад од прања и чишћења резервоара је емулзија-зауљена вода од прања резервоара и муља са дна резервоара, која садржи већи проценат воде (око 97%).

Да ли је потребно да радимо две анализе:

- једну на степен запрљаности горива (коју раде овлашћене куће за утврђивање квалитета горива)
- другу за испитивање отпада од прања резервоара и муља са дна резервоара од стране лабораторије за испитивање отпада?

Како су нам из лабораторије потврдили минимални рок за испитивање отпада и достављања Извештаја о испитивању отпада је 7 дана од дана узорковања, а не најмање 48 сати пре отпочињања транспорта како сте навели у техничкој спецификацији.

Конкурсном документацијом је тражено да понуђач поседује дозволу за складиштење и третман отпада индексних бројева 1307*.

Из досадашње праксе зауљена вода од прања резервоара и муља са дна резервоара је индексног броја 130802*-остале емулзије. Да ли можемо да доставимо дозволу оператора за складиштење и третман који поседује овај индексни број?

Одговор:

Врши се само једна анализа од стране акредитоване лабораторије за испитивање отпада, ради карактеризације и класификације, узимањем узорка и испитивањем отпада из резервоара у коме је запрљано гориво (које је остало као талог) помешано са водом након прања.

Издавање извештаја о испитивању отпада може се доставити максимално 7 дана од дана узимања узорка. Отпочињање кретања отпада из круга Наручиоца може бити најмање 48 сати после доставе извештаја о испитивању (ради благовремене најаве Агенцији за заштиту животне средине). Извршилац је дужан да прописно складиши отпад у кругу Наручиоца до тренутка његовог преузимања и транспорта до крајњег одредишта.

II Измена КД

1. Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те у складу са одговором на питање **мења рок извршења услуге** тако да сада гласи:

"Рок за извршење услуге (по табели 1) од дана пријема писаног захтева Наручиоца је следећи:

- под редним бројем 1,3,4 и 7 је максимално 5 дана
- под редним бројем 2, 5 и 6 је максимално 10 дана".

2. Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те у складу са одговором на питање **мења обавезни услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН** тако да сада гласи:

"- важећу интегралну дозволу за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије која садржи индексни број отпада 13_07 (отпади од течних горива) и/или 130802* (остале емулзије)

- важећу интегралну дозволу (или потписан уговор са правним лицем које има важећу интегралну дозволу) за складиштење и третман опасног отпада на територији Републике Србије која садржи индексни број отпада 13_07 (отпади од течних горива) и/или 130802* (остале емулзије).

III Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Услед насталих измена конкурсне документације, Наручилац ће истовремено са овим дописом, а у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН, продужити рок за подношење понуда и о томе објавити обавештење на Порталу јавних набавки РС и свом сајту.

Понуђачи су дужни да своје понуде за предметну јавну набавку доставе у складу са одговором на питања и објављеном изменом КД, у супротном понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.

ОВАЈ ДОПИС ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

за Комисију за јавну набавку

